



UTAG
Unidade Técnico
Administrativa de
Gerenciamento

IPPUC



CURITIBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA – LPN 056/2023- SMOP/OPP/BID LOTE 01 (PACOTE 2, 3 e 4)

CIRCULAR 001

Esclarecimentos

Pergunta 1:

Para atendimento a Cláusula da IAC 4.5 (f), em seu item 7 (Execução de Concreto Compactado a Rolo – CCR), exigido nas parcelas de maior relevância das obras, podemos utilizar o serviço de Brita Graduada Tratada com Cimento – BGTC, sendo que possui complexidade semelhante ao Serviço de Concreto Compactado a Rolo. Está correto nosso entendimento?

Resposta 1:

Sim, uma vez que ambos possuem técnicas de execução bastante semelhantes (equipamento, material usinado, mão de obra), porém com maior complexidade para execução de BGTC, que exige maior controle de compactação.

Curitiba, 05 de dezembro de 2023.

Josiel Mocelin Ceccon
Presidente da Comissão Especial de Licitação