



UTAG
Unidade Técnica
Administrativa de
Gerenciamento



CURITIBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA – LPN 013/2023 – LOTE 01 (PACOTE 2, 3 e 4) CP LPN/013/2023 BID – SMOP/OPE

CIRCULAR 001

Esclarecimentos da Comissão

Pergunta 1:

Para atendimento ao item 7 (EXECUÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO A ROLO), exigido na Cláusula nº 4.5(f) (PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA DAS OBRAS), podemos utilizar o serviço de Brita Graduada Tratada com Cimento, sendo que possui complexidade semelhante ao Serviço de Concreto Compactado a Rolo. Está correto nosso entendimento?

Resposta 1:

Sim, uma vez que ambos possuem técnicas de execução bastante semelhantes (equipamento, material usinado, mão de obra), porém com maior complexidade para execução de BGTC, que exige maior controle de compactação.

Curitiba, 14 de abril de 2023.

Josiel Mocelin Ceccon
Presidente da Comissão Especial de Licitação, Suplente